令和7年度水質検査結果表（原水全項目）

	項　　目	水道水質基準値	野田南水源地	野田水源地	真広水源地	坂越水源地	市場水源地	市場水源地
	実施日		6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	10月7日
	気　温		17.0	17.0	18.0	19.0	17.0	29.0
	水　温		16.0	17.0	14.0	21.0	15.0	24.0
1	一般細菌	100個/mℓ以下	4	2	5	2	0	320
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.75	1.09	1.56	0.36	0.68	0.52
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.1	0.15	0.16	0.11	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	———	———	———	———	———	———
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.3	12.0	6.6	7.7	7.0	8.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.4	15.5	5.8	8.0	7.0	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	42.1	48.2	41.9	43.8	33.8	37.9
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	76	105	81	75	60	79
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/ℓ以下	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.61	6.68	6.41	7.01	6.57	6.45
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満